

かすみがうら市長

様

水質検査登録機関 厚生労働大臣登録第912号
一般財団法人 茨城県薬剤師会 検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47



定期水質検査成績書


施設名	霞ヶ浦浄水場			水道種別	浄水
採水場所	歩崎公園 (坂4584)			依頼項目	9項目
採水年月日	2023年11月15日	気温(°C)	16.9	水温(°C)	17.8
採水者名	伊藤 初江 (弊社)			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	8.5	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.4	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	----	8.2	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	1.3	5以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
— 以下余白 —				

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。		
検査期日	2023年11月15日 ~ 2023年11月21日		
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵		

かすみがうら市長

様

水質検査登録機関 厚生労働大臣登録第019号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	下稲吉第2浄水場	水道種別	浄水
採水場所	中央出張所(稲吉3-15-67)	依頼項目	9項目
採水年月日	2023年11月15日	気温(°C)	21.0
		水温(°C)	19.4
採水者名	伊藤 初江(弊方)	残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	26.5	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	----	7.6	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	0.5未満	5以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
— 以下余白 —				

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2023年11月15日 ~ 2023年11月21日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵