

発動発電機購入仕様書

1 目的

本仕様書は、かすみがうら市が購入する発動発電機について必要な事項を定める。

2 購入品目及び台数

発動発電機 1台

3 外装色

標準色 ※色選択については、別途協議。また、見やすい位置に「かすみがうら市」の標記をすること。

4 納入期日

令和7年2月28日（金）

5 納入場所

かすみがうら市上土田461番地

かすみがうら市役所千代田庁舎

発注者が指定する位置に積載すること。

6 仕様

(1) 重量（整備質量）

1,070キログラム以下

(2) 燃料タンク容量

100リットル以上

(3) 発電電圧

ア 三相4線式 200/220V [50/60Hz]

イ 単相出力 100/110V [50/60Hz]

(4) 発電出力

ア 三相4線式 200/220V 37/45kVA [50/60Hz]

イ 単相出力（コンセント） 100/110V 1.5/1.65kVA
[50/60Hz] 4口以上

(5) 使用燃料

軽油

(6) 力率

三相0.8（遅れ）単相1.0

(7) 周波数

50・60Hz 対応

(8) 製品規格及び性能等

ア 国土交通省の指定する超低騒音型建設機械であること。

イ 国土交通省の指定する第3次基準値排出ガス対策型建設機械であること。

7 その他

(1) 諸費用をすべて見積額として計上すること。

(2) 納入時に担当者への取扱い説明（最低1回以上）を実施すること。

(3) 始動確認を行うので、始動に必要な燃料及び油脂類の給油、バッテリーの充電を行うこと。

(4) 始動確認後、注文者が指定する場所に納入すること。

(5) 本仕様書に記載されていない事項について疑義が発生した場合は、速やかに注文者と協議すること。