IPIC アイピック

受付No.　24-TE-1301
受付年月日　2024年08月21日
報告年月日　2024年08月26日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定 期 水 質 検 査 成 績 書

施　設　名	霞ヶ浦浄水場			水道種別	浄水
採 水 場 所	歩崎公園（坂4584）			依頼項目	9 項目
採 水 年 月 日	2024年08月21日	気温(℃)	28.8	水温(℃)	28.0
採 水 者 名	伊藤　初江（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.3
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水道法水質基準	分 析 方 法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	12.1	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3以下	全有機炭素計測定法
ｐＨ値	----	7.9	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	0.8	5以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
－ 以下余白 －				

判　　定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年08月21日　～　2024年08月26日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HDD0092146-004

IPIC アイピック

受付No.　24-TE-1302
受付年月日　2024年08月21日
報告年月日　2024年08月26日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第○○号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定 期 水 質 検 査 成 績 書

施　設　名	下稲吉第2浄水場			水道種別	浄水
採 水 場 所	中央出張所(稲吉3-15-67)			依頼項目	9 項目
採 水 年 月 日	2024年08月21日	気温(℃)	26.5	水温(℃)	30.5
採 水 者 名	伊藤　初江（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.3
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検 査 項 目	単 位		検 査 結 果	水道法水質基準	分 析 方 法
一般細菌	/ml		0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----		陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L		30.3	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L		0.6	3以下	全有機炭素計測定法
ｐＨ値	----		7.4	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----		異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----		異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度		0.5	5以下	透過光測定法
濁度	度		0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
－ 以下余白 －					

判　　定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年08月21日　～　2024年08月26日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HDD0092146-023

IPIC アイピック

受付No.　24-TE-1303
受付年月日　2024年08月21日
報告年月日　2024年08月26日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第○○号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定 期 水 質 検 査 成 績 書

施　設　名	志筑野寺浄水場			水道種別	浄水
採 水 場 所	第2常陸野公園（中佐谷671-1）			依頼項目	9 項目
採 水 年 月 日	2024年08月21日	気温(℃)	28.7	水温(℃)	28.5
採 水 者 名	伊藤　初江（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.2
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水道法水質基準	分 析 方 法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	31.2	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	3以下	全有機炭素計測定法
ｐＨ値	----	7.6	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	0.5未満	5以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
－ 以下余白 －				

判　　定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年08月21日　～　2024年08月26日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HDD0092146-053