受付No.　24-TE-1814
受付年月日　2024年10月16日
報告年月日　2024年10月23日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	霞ヶ浦浄水場			水道種別	浄水
採水場所	歩崎公園（坂4584）			依頼項目	9項目
採水年月日	2024年10月16日	気温(℃)	26.0	水温(℃)	23.5
採水者名	伊藤　初江（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.4
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	8.9	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	----	8.1	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	1.2	5以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
― 以下余白 ―				

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年10月16日　～　2024年10月23日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HDD0092146-005

受付No.　24-TE-1815
受付年月日　2024年10月16日
報告年月日　2024年10月23日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	下稲吉第2浄水場			水道種別	浄水
採水場所	中央出張所(稲吉3-15-67)			依頼項目	9 項目
採水年月日	2024年10月16日	気温(℃)	26.0	水温(℃)	24.5
採水者名	伊藤　初江（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	26.9	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	----	7.6	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	0.5未満	5以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
― 以下余白 ―				

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年10月16日　～　2024年10月23日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HDD0092146-024

受付No.　24-TE-1816
受付年月日　2024年10月16日
報告年月日　2024年10月23日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	志筑野寺浄水場			水道種別	浄水
採水場所	第2常陸野公園（中佐谷671-1）			依頼項目	9 項目
採水年月日	2024年10月16日	気温(℃)	23.7	水温(℃)	22.0
採水者名	伊藤　初江（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.2
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	26.4	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	3以下	全有機炭素計測定法
ｐＨ値	----	7.7	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	0.5未満	5以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
― 以下余白 ―				

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年10月16日　～　2024年10月23日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HDD0092146-054