IPIC アイピック

受付No.　24-JT-0219
受付年月日　2024年05月15日
報告年月日　2024年05月27日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

水 質 検 査 成 績 書

試料種類	浄水	採水日時	2024年05月15日　10:10	
採水場所	中央出張所(稲吉3-15-67)	気温(℃)	23.4	
		水温(℃)	20.7	
採水者名	伊藤　初江（弊方）	残留塩素(mg/L)	0.3	
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」			
付記事項	※数値の丸めをする前のPFOSとPFOAの結果の和を用いるため、下記のPFOSとPFOAの合計と一致しない場合があります。	検査項目数	3　項目	

検査項目	単位	検査結果	目標値	分析方法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)※	mg/L	0.000002未満	0.00005以下(暫定)	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg/L	0.000001未満	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000001未満	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
- 以下余白 -				
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵			

HDD0092146-048

受付No.　24-JT-0218
受付年月日　2024年05月15日
報告年月日　2024年05月27日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

水 質 検 査 成 績 書

試料種類	浄水	採水日時	2024年05月15日　9:05	
採水場所	歩崎公園（坂4584）	気温(℃)	24.7	
		水温(℃)	19.5	
採水者名	伊藤　初江（弊方）	残留塩素(mg/L)	0.3	
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」			
付記事項	※数値の丸めをする前のPFOSとPFOAの結果の和を用いるため、下記のPFOSとPFOAの合計と一致しない場合があります。	検査項目数	3　項目	

検査項目	単位	検査結果	目標値	分析方法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)※	mg/L	0.000002未満	0.00005以下(暫定)	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg/L	0.000001未満	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000001未満	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
- 以下余白 -				

試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HDD0092146-047

IPIC アイピック

受付No.　24-JT-0220
受付年月日　2024年05月15日
報告年月日　2024年05月27日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

水 質 検 査 成 績 書

試料種類	浄水	採水日時	2024年05月15日　11:18	
採水場所	第2常陸野公園（中佐谷671-1）	気温(℃)	22.0	
		水温(℃)	16.7	
採水者名	伊藤　初江（弊方）	残留塩素(mg/L)	0.3	
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」			
付記事項	※数値の丸めをする前のPFOSとPFOAの結果の和を用いるため、下記のPFOSとPFOAの合計と一致しない場合があります。	検査項目数	3　項目	

検査項目	単位	検査結果	目標値	分析方法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)※	mg/L	0.000002未満	0.00005以下(暫定)	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg/L	0.000001未満	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000001未満	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
- 以下余白 -				

試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HDD0092146-061