受付No.　25-TE-2889
受付年月日　2026年02月18日
報告年月日　2026年02月25日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第49号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	霞ヶ浦浄水場			水道種別	浄水
採水場所	歩崎公園（坂4584）			依頼項目	9 項目
採水年月日	2026年02月18日	気温(℃)	6.7	水温(℃)	11.0
採水者名	[redacted]			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	----	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L	12.6	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
ｐＨ値	----	7.9	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.5	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
ー 以下余白 ー					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年02月18日　～　2026年02月25日
試験検査責任者	[redacted]

HED0106781-008

受付No.　25-TE-2890
受付年月日　2026年02月18日
報告年月日　2026年02月25日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	下稲吉第2浄水場			水道種別	浄水
採水場所	中央出張所(稲吉3-15-67)			依頼項目	9 項目
採水年月日	2026年02月18日	気温(℃)	12.3	水温(℃)	9.6
採水者名	[redacted]			残留塩素(mg/L)	0.4
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	----	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L	32.8	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
pH値	----	7.6	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.6	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
ー 以下余白 ー					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年02月18日　～　2026年02月25日
試験検査責任者	[redacted]

HED0106781-026

受付No.　25-TE-2891
受付年月日　2026年02月18日
報告年月日　2026年02月25日

かすみがうら市長　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	志筑野寺浄水場			水道種別	浄水
採水場所	第1常陸野公園（中佐谷1252-8）			依頼項目	9 項目
採水年月日	2026年02月18日	気温(℃)	9.7	水温(℃)	14.6
採水者名	[redacted]			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	----	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L	32.4	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
ｐＨ値	----	7.7	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
― 以下余白 ―					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年02月18日　～　2026年02月25日
試験検査責任者	[redacted]

HED0106781-055