

# 仕 様 書

1 件 名 消防用ホース購入

2 名称及び規格、数量

名 称	規 格	数 量	備 考
消防ホース ジェットホース D ライトエース α 光輪付	口 径 65 mm 長 さ 20m 使用圧 1.6MPa	5 本	
消防ホース ジェットホース D ライトエース α 光輪付	口 径 50 mm 長 さ 20m 使用圧 1.6MPa	28 本	
消防ホース ジェットホース D ライトエース α 光輪付	口 径 40 mm 長 さ 20m 使用圧 1.6MPa	6 本	
消防ホース ジェットホース D ライトスター α	口 径 65 mm 長 さ 20m 使用圧 1.3MPa	30 本	

3 納 入 場 所 かすみがうら市上土田 501 番地 かすみがうら市消防本部

4 納 入 期 限 契約日の翌日から 120 日

5 留 意 事 項 消防ホースは、「消防ホースの技術上の規格を定める省令」(昭和 43 年自治省令第 27 号)の規格による検定に合格したものとする。

結合金具は、「消防ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令」(昭和 39 年自治省令第 10 号)の規格による検定に合格したものとする。

納入する物品は、仕様書で示す規格・品質を満たすか又はそれと同等以上の能力を有するものとする。