

工事名称	かすみがうら市消防庁舎等整備事業基本・実施設計
工事場所	業務委託（西消防署・訓練塔）

[illegible]

西消防署(訓練塔) 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ～フッパ 接合 地中配管 20A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	31	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	2	m			
横水栓	F 3 - 25A	2	個			
量水器 取付	25A	1	個			
量水器柵	機 械 ハックホウ0.13m3 MC-1(450H)	1	組			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
不凍水栓柱	20A 1.2m	1	個			
横水栓	F12(胴短) - 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
弁柵	機 械 ハックホウ0.13m3 VC-P(550H)	2	組			
地中埋設標	鉄 製	7	個			
上水管引込み工事	25A 道路カット-入れ、舗装復旧、道路申請費、給水申請費共	1	式			
土工事		1	式			
小計						
(連結送水管)						
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋外架空・暗渠 100A	8	m			
送水口	露出形 65A 双口	1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

換気設備

[illegible]

[illegible]

[illegible]

換気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
V-1 標準換気扇	20cm 500m3/h	台	1						
V-1 標準換気扇	20cm 500m3/h	台	1	1					
設備機械工		人	0.39	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
計									
V-2 標準換気扇	20cm 250m3/h	台	1						
V-2 標準換気扇	20cm 250m3/h	台	1	1					
設備機械工		人	0.39	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
計									
電気式シャッター	500□	台	1						
電動シャッター	500□	台	1	1					
換気扇 据付	500φ以下	台	1	1					
計									

[illegible]